



22.03.2021 № С-20-00-708997/117
На _____ от _____

СНТ «Скородонка»
[Redacted]
[Redacted]

О рассмотрении заявки

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети рассмотрел заявку СНТ «Скородонка» от 29.08.2020 № С-20-00-708997/117 и сообщает следующее:

В соответствии с действующим Регламентом консолидации электросетевых активов ПАО «Россети Московский регион» основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении заявки на консолидацию является (включая, но не ограничиваясь):

- наличие отрицательной экспертизы управления правового обеспечения (если основания, послужившие ее подготовке, не будут устранены) либо отказ в согласовании договора передачи имущества (договора дарения) по сделкам консолидации сетей объединений садоводов и коттеджных поселков;

- отсутствие технологического присоединения к сетям общества за исключением технологического присоединения к сетям генерирующей компании, иных ТСО, кроме ОАО «Российские Железные Дороги»;

- невозможность обеспечения доступа к объектам консолидации.

По результатам осмотра и проведения технической экспертизы специалистами филиала эксплуатация линии электропередачи ВЛ-0,4кВ от КТП 339 не представляется возможной, так как опоры, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами, указанными в технической экспертизе от 02.03.2021, находятся на территории частных земельных участков. Доступ к электросетевому оборудованию невозможен без слома капитальных строений, расположенных на данных участках. Для консолидации данного оборудования требуется вынос ЛЭП на земли общего пользования. Учитывая вышеизложенное, Филиал принял решение об отказе в консолидации по заявке от 29.08.2020 № С-20-00-708997/117.

После выноса ЛЭП на земли общего пользования СНТ «Скородонка» возможно принятие электросетевого оборудования, указанного в данной заявке. Для этого необходимо будет подать новую заявку на консолидацию электросетевого оборудования.

Начальник Управления
правового обеспечения
и управления собственностью

М.А. Бузулукова

Т.Ю.Сиренко
8(499)608-97-56

**Техническая экспертиза электроустановки (объекта электросетевого хозяйства)
для сделок консолидации на безвозмездной основе**

типовая форма для заявок на Консолидацию объектов электросетевого хозяйства на безвозмездной основе

№ 2 от " 2 " 3 20 21 г.

1. Номер заявки: C-20-00-708997/117
2. Собственник электроустановки: СНТ "Скородонка"
3. Акт составлен: мастером МБ-11 ДРЭС Балаболин С.В.
(должностное лицо ПАО "Россети Московский регион")

В присутствии заявителя: _____
(ФИО, контактный телефон)

4. Место расположения электроустановки (адрес): Московская область, Дмитровский р-н, д. Благовещенское

5. Перечень и характеристики объектов электросетевого хозяйства, предъявленных к осмотру:

*Целесообразность консолидации:
(отметка соответствия)*

	Указать перечень и характеристики электрооборудования: <i>(тип, наименование объекта, протяженность линии, марка провода, количество проводов, тип опор, количество опор, марка/модель оборудования, количество единиц оборудования, и т.д.)</i>	Да	Нет	
			наличие доступа к объекту	Технологическое присоединение к ОЭСХ ОАО «РЖД»
1	Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от КТП № 339 Благовещенское) протяженностью L=1,55 км по опорам СВ-95 48шт (Ф. 1 -провод 4хА-50 L=0,78 км СВ-95 25шт, Ф. 2 -провод СИП-2 4х70, L=0,27 км; 4хА-50, L=0,57 км; СВ-95 14шт, Ф. 3 -провод 4хА-50, L=0,59 км; СВ-95 9шт)	-	X	-
2	Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ (КЛ-0,4кВ от КТП № 339 до оп.1ВЛ-0,4кВ) кабелем 2 х ААВГ 4х70 протяженностью L=0,03км	X	-	-

Примечание: опоры 1-7 совместный подвес Ф.1,2,3; опоры 7-16 совместный подвес Ф. 2,3; опор находятся на земельных ВЛ-0,4кВ опоры находятся на земельных участках СНТ, требуется вынос ЛЭП на земли общего пользования.

Отметка нахождения линии электропередачи (иного объекта электросетевого хозяйства) на территории частных земельных участков (указать № ЗУ): 50:04:180306:161, 50:04:180306:220, 50:04:180306:430,

50:04:180306:221, 50:04:180306:8, 50:04:180306:7, 50:04:180306:24, 50:04:180306:23, 50:04:180306:75365,

50:04:180306:74922, 50:04:180306:117, 50:04:180306:51, 50:04:180306:50, 50:04:180306:222,

50:04:180306:197, 50:04:180306:199, 50:04:180306:195, 50:04:180306:196

Отметка нахождения уличного освещения, ВОЛС. и пр. (№ опор):

на оп. б/н установлены светильники ул. Освещения 10шт.

6. Объем электросетевого имущества, у.е.: 2,4

7. Объект электроснабжения: Садовые участки в СНТ Скородонка(д.Благовещенское)

8. Максимальная мощность электроустановки: 250/236 (кВА/кВт)

9. Дата ввода электроустановки в эксплуатацию: « — » / 1998 г.

Ответственный за проведение экспертизы:  / С.В. Балаболин

Начальник РЭС: С.В.Кротов